

技术参数表

项目名称	窗帘采购		
最高限价	80 万元	数量/计量单位	一批
设备功能要求			
窗帘采购（具体数量以实际使用量为准）			
软硬件配置清单			
序号	名称	单位	
1	布帘（低）	米	
2	布帘（中）	米	
3	布帘（高）	米	
4	医用隔帘	米	
5	遮光卷帘	平米	
6	纱帘	米	
7	柔纱帘	平米	
8	弯曲轨道	米	
9	直轨道	米	

10	罗马杆	米
11	电动轨道	个
技术要求		
序号	产品名称	技术参数
1	布帘（低）	1、质量$\geq 350\text{g/m}$；遮光率$\geq 60\%$； 2、布帘面料纤维成分为聚酯纤维 100%； ★3、阻燃：达到国家标准 B1 标准；水洗有效性，一般要求水洗 10 次以上 ★4、甲醛含量$\leq 20\text{mg/kg}$；PH 值：4.0-9.0； 5、耐皂洗色牢度≥ 5 级；耐水洗色牢度≥ 5 级； 6、水洗尺寸变化率经向+3.0— -3.0 纬向+3.0— -3.0；面料断裂强力经向$\geq 1700\text{N}$，纬向$\geq 1200\text{N}$；撕破强力经向$\geq 50\text{N}$；无异味；无可分解致癌芳香胺染料； 7、正面缝制要求>2 饱和度(打褶 1:2)。窗帘头用窗帘带车，单勾(固定褶)制作工艺。底边反折 10cm。侧边反折 2.5cm 压明线，线迹均匀平直，侧边不扭斜。窗纱完成高度，离完成地面$\leq 3\text{CM}$，不能拖地。缝纫线与布料颜色相同或相近；拼接处不扭斜，拼缝锁三线，遮光布不露底。 8、安装技术要求：材料、安装尺寸、安装方法风格统一，按招标人要求安装。窗帘下底边缘需离地$<1\text{CM}$，不能拖地。窗帘轨道如采用滑轨形式、吊装支座间距不大于 1m。宽布带和窗帘之间需用工程线缝纫。

2	布帘（中）	1、质量$\geq 600\text{g/m}$；遮光率$\geq 80\%$； 2、布帘面料纤维成分为聚酯纤维 100%； ★3、阻燃：达到国家标准 B1 标准；水洗有效性，一般要求水洗 10 次以上 ★4、甲醛含量$\leq 20\text{mg/kg}$；PH 值：4.0-9.0； 5、耐皂洗色牢度≥ 5 级；耐水洗色牢度≥ 5 级； 6、水洗尺寸变化率经向+3.0— -3.0 纬向+3.0— -3.0；面料断裂强力经向$\geq 1700\text{N}$，纬向$\geq 1200\text{N}$；撕破强力经向$\geq 50\text{N}$；无异味；无可分解致癌芳香胺染料； 7、正面缝制要求>2 饱和度(打褶 1:2)。窗帘头用窗帘带车，单勾(固定褶)制作工艺。底边反折 10cm。侧边反折 2.5cm 压明线，线迹均匀平直，侧边不扭斜。窗纱完成高度，离完成地面$\leq 3\text{CM}$，不能拖地。缝纫线与布料颜色相同或相近；拼接处不扭斜，拼缝锁三线，遮光布不露底。 8、安装技术要求：材料、安装尺寸、安装方法风格统一，按招标人要求安装。窗帘下底边缘需离地$<1\text{CM}$，不能拖地。窗帘轨道如采用滑轨形式、吊装支座间距不大于 1m。宽布带和窗帘之间需用工程线缝纫。
3	布帘（高）	★1、质量$\geq 900\text{g/m}$；遮光率$\geq 90\%$； 2、布帘面料纤维成分为聚酯纤维 100%； ★3、阻燃：达到国家标准 B1 标准；水洗有效性，一般要求水洗 10 次以上 ★4、甲醛含量$\leq 20\text{mg/kg}$；PH 值：4.0-9.0； 5、耐皂洗色牢度≥ 5 级；耐水洗色牢度≥ 5 级； 6、水洗尺寸变化率经向+3.0— -3.0 纬向+3.0— -3.0；面料断裂强力经向$\geq 1700\text{N}$，纬向$\geq 1200\text{N}$；撕破强力经向$\geq 50\text{N}$；无异味；无可分解致癌芳香胺染料； 7、正面缝制要求>2 饱和度(打褶 1:2)。窗帘头用窗帘带车，单勾(固定褶)制作工艺。底边反折 10cm。侧边反折 2.5cm 压明线，线迹均匀平直，侧边不扭斜。窗纱完成高度，离完成地面$\leq 3\text{CM}$，不能拖地。缝纫线与布料颜色相同或相近；拼接处不扭斜，拼缝锁三线，遮光布不露底。 8、安装技术要求：材料、安装尺寸、安装方法风格统一，按招标人要求安装。窗帘下底边缘需离地$<1\text{CM}$，不能拖地。窗帘轨道如采用滑轨形式、吊装支座间距不大于 1m。宽布带和窗帘之间需用工程线缝纫。

4	医用隔帘	1、耐摩擦色牢度：±5； 2、重量：270g/m——320g/m，可根据客户需求定制； 3、缩水性：宽度方面水洗-2%，干洗 1%；高度方面水洗 0%，干洗 0%； ★4、防火性：GB50222-2017《根据建筑内部装修设计防火规范》B1 级标准； 5、隔帘面料材质：100%多元酯编品； ★6、环保面料不含甲醛，PH 值：通过 GB18401-2010，PH 值：4.0-9.0。
5	遮光卷帘	1、面料参数成份：玻璃纤维(涂层除外)；耐水色牢度≥3 级；甲醛含量≤20mg/kg； 2、卷帘上杆：采用≥38mm 铝上杆； 3、卷帘系统：制头、制尾材质：聚酯，抗撕.裂强度：经向 380N、纬向 512N；弹簧组数 5 组；珠球材质为聚甲醛；拉绳材质为聚对苯二甲酸乙二醇酯。
6	纱帘	1、纱帘面料纤维成分为聚酯纤维 100% ★2、甲醛含量≤20mg/kg；PH 值：4.0-9.0； 3、耐皂洗色牢度≥5 级；耐水洗色牢度≥5 级； 4、耐干洗色牢度≥5 级；耐热压色牢度≥5 级；耐光色牢度≥5 级；耐酸汗渍色牢度≥5 级；耐碱汗渍色牢度≥5 级； 5、缝制要求：饱和度≥2（打褶 1:2）。纱帘头用窗帘带车，单勾(固定褶)制作； 工艺。底边平直，线迹均匀平直，侧边不扭斜。窗纱完成高度，离完成地面≤10CM，不能拖地。配色线与窗纱颜色相同。拼接处不扭斜。不损坏和不弄脏窗纱为全新产品。
7	柔纱帘	1、耐光色牢度>5 2、pH 值 4.0——8.5 3、甲醛含量达到国家标准

8	第一种弯曲轨道	1、铝合金材质 2、轨道截面尺寸 1cm*2cm ★3、壁厚 $\geq 1.0\text{MM}$, 轨道规格高 $\geq 24\text{mm}$ 上宽 $\geq 10\text{mm}$ 下宽 $\geq 11.8\text{mm}$ ★4、每米轨道承重 $\geq 25\text{KG}$ 5、Pom 滑轮, 标配 8 个/米 6、轨道采用静音材质。
9	第二种直轨道	1、铝合金材质 2、轨道截面尺寸 2cm*2cm ★3、壁厚 $\geq 1.0\text{MM}$, 轨道规格高 $\geq 34\text{mm}$ 宽 $\geq 25\text{mm}$ 厚 $\geq 2.0\text{mm}$ ★4、每米轨道承重 $\geq 40\text{KG}$ 5、Pom 滑轮, 标配 8 个/米 6、轨道采用静音材质。
10	第三种轨道（罗马杆）	钛镁合金材质, 表面白色喷涂烤漆, 直径 28mm, 壁厚 $\geq 2.5\text{mm}$, 承重 $\geq 30\text{KG/m}$
11	电动轨道	1、额定负载 50KG 2、供电方式: 直接供电 3、操控方式: 遥控器 4、噪音 ≤ 30 分贝 5、功能: 电子行程记忆, 轻触启动、停电手拉、面料反弹修正、断电形成校准